



# Comune di Civitavecchia

città metropolitana di **Roma Capitale**

Servizio Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali  
*Il Dirigente*

## **Tempio Crematorio Civitavecchia S.r.l. – ZNGPLA75R10D332Q – 21092016 – 1632 - Richiesta pareri di competenza in materia di scarichi idrici nella pubblica fognatura**

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5 LL.PP. E OPERE INFRASTRUTTURALI - PATRIMONIO E DEMANIO**

#### **Visti:**

- la richiesta inviata dal SUAP del Comune prot. 23338 del 17.03.2017;
- la relazione istruttoria prot. n. 24585 del 21.03.2017 del Funzionario Direttivo Tecnico PO Ing. Francesco Della Corte allegata alla presente;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

**Premesso** che in data 17.03.2017 con prot. 23338, il SUAP del Comune di Civitavecchia ha trasmesso la richiesta del parere di competenza in materia di scarichi idrici nella pubblica fognatura;

**Preso Atto** che dalla relazione istruttoria del Funzionario Direttivo Tecnico PO Ing. Francesco Della Corte si esprime parere favorevole da un punto di vista esclusivamente quantitativo con la prescrizione che qualora venga utilizzato un sistema di sollevamento idraulico con pompe il relativo scarico sia dilazionato su archi temporali prolungati ad evitare carichi di punta elevati;

#### **Visti:**

- il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;
- la L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

### **DISPONE**

**DI ESPRIMERE PARERE POSITIVO** in merito alla richiesta dell’Ufficio Suap prot. n. 23338 del 17.03.2017 da un punto di vista esclusivamente quantitativo con la seguente prescrizione:

- qualora venga utilizzato un sistema di sollevamento idraulico con pompe, il relativo scarico sia dilazionato su archi temporali prolungati ad evitare carichi di punta elevati;

Il presente atto, è emesso ai soli fini della trasmissione unica al SUAP. Il presente atto non esprime alcun giudizio di merito circa i pareri rilasciati dai competenti Servizi/Enti, che vengono acquisiti secondo i principi della buona fede amministrativa.

Il Dirigente del Servizio 5 - Lavori Pubblici ed Opere  
Infrastrutturali – Patrimonio e Demanio

***Ing. Pierluigi Carugno***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

;



# Comune di Civitavecchia

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali  
Sezione Lavori Pubblici  
Ufficio Cimiteri

Al Dirigente del Servizio 5 LLPP.  
ed Opere Infrastrutturali  
Ing. Carugno

Al R.U.P.  
Arch. Scalise

SEDE

**Oggetto:** *Tempio Crematorio Civitavecchia s.r.l. - codice pratica ZMGPLA75R19D332Q-21092016-1632 allaccio acque bianche a rete fognaria cimitero comunale Via Braccianese Claudia. RELAZIONE ISTRUTTORIA*

Comune di Civitavecchia  
Comune di Civitavecchia  
Protocollo N. 0024585/2017 del 21/03/2017

In esito alla richiesta del Servizio SUAP prot. 23338 del 07/03/2017, pervenuta allo scrivente ai fini istruttori, si rileva preliminarmente che nella citata nota si fa riferimento ad un "... impianto di prima pioggia del cimitero comunale...", in proposito si riferisce che il cimitero comunale non è dotato di alcun impianto del genere.

Si significa altresì che il progetto esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale n.2054/2016, negli elaborati identificati: *EA.A.01 relazione illustrativo generale; EA.08 reti smaltimento acque bianche e nere piano terra quota 0,00; EA.09 reti smaltimento acque bianche e nere piano interrato quota -4,35 mt.* riporta dei riferimenti e soluzioni progettuali volte allo smaltimento delle acque bianche.

Nello specifico per quanto riguarda il piano terra a quota 0,00 mt, è già prevista e quindi approvata l'ipotesi di allaccio dello scarico delle acque in questione alla rete fognaria per acque meteoriche del cimitero comunale.

Per quanto riguarda il piano interrato a quota -4,35 mt, era previsto lo smaltimento delle acque attraverso un "pozzo perdente". Come rilevabile da ultimo, dal verbale della prima seduta della conferenza di servizi del 08/02/2017, il tecnico della Società realizzatrice in merito all'argomento, ha precisato la volontà di voler immettere tali acque nella rete infrastrutturale del cimitero comunale dedicata allo scarico, in aggiunta a quelle a quota 0,00mt.

Tanto premesso, in considerazione che la rete infrastrutturale per la raccolta delle acque meteoriche del cimitero comunale risulta ampiamente dimensionata per lo scopo, si ritiene si possa esprimere da un punto di vista esclusivamente quantitativo, parere di competenza di questo ufficio favorevole, con la prescrizione che qualora venga utilizzato un sistema di sollevamento idraulico con pompe, il relativo scarico sia dilazionato su archi temporali prolungati ed evitare carichi di punta elevati.



Il Funzionario P.O.  
Ing. Francesco Deila Corte

Comune di Civitavecchia - Servizio LLPP - Via Ippolito Nievo, 20 - 00053 Civitavecchia  
www.comune.civitavecchia.gov.it

Tel. +39 0753 4346      e-mail: [comune@civitavecchia.legione.it](mailto:comune@civitavecchia.legione.it)