

Centrale di Torrevaldaliga Nord - Monitoraggio in continuo delle emissioni dai camini
 Medie giornaliere delle concentrazioni normalizzate CO relative a ore di normale funzionamento

Mese di Settembre 2020

Giorno	TN2		TN3		TN4	
	mg/Nmc	id. %	mg/Nmc	id. %	mg/Nmc	id. %
Limite applicabile	120		120		120	
1	fuori servizio		fuori servizio		9,77	100
2	fuori servizio		fuori servizio		25,08	100
3	fuori servizio		fuori servizio		18,47	100
4	fuori servizio		fuori servizio		11,20	100
5	fuori servizio		fuori servizio		16,66	100
6	fuori servizio		fuori servizio		9,76	100
7	fuori servizio		(n.v.) ²⁴	100	8,65	100
8	(n.v.) ²⁴	100	10,84	100	8,21	100
9	11,56	100	fuori servizio		fuori servizio	
10	23,35	100	(n.v.) ²²		fuori servizio	
11	63,28	100	12,16	100	fuori servizio	
12	(n.v.) ²⁴	100	11,38	100	fuori servizio	
13	fuori servizio		16,93	100	fuori servizio	
14	(n.v.) ²²		16,07	100	fuori servizio	
15	33,54	100	24,02	100	fuori servizio	
16	48,12	100	22,26	100	fuori servizio	
17	15,60	100	14,05	100	fuori servizio	
18	(n.v.) ²⁴	100	16,80	100	fuori servizio	
19	(n.v.) ²⁴	100	16,93	100	fuori servizio	
20	9,74	100	17,09	100	fuori servizio	
21	38,64	100	22,87	100	(n.v.) ²⁴	100
22	fuori servizio		10,82	100	30,63	100
23	fuori servizio		12,73	100	fuori servizio	
24	fuori servizio		15,59	100	fuori servizio	
25	fuori servizio		13,50	100	(n.v.) ²⁴	100
26	fuori servizio		(n.v.) ²⁴	100	11,48	100
27	fuori servizio		fuori servizio		12,40	100
28	fuori servizio		fuori servizio		21,03	100
29	13,26	100	fuori servizio		36,76	100
30	9,94	100	fuori servizio		8,33	100

Tabella di legenda

(n.v.) ²⁰ Giorno non valido causa mancanza dati	(n.v.) ²² Giorno non valido causa ore di normale funzionamento minore di 6	(n.v.) ²³ Giorno non valido causa indice disponibilita' minore del 75%
(n.v.) ²⁴ Media giornaliera non valida (medie orarie valide >=18)		