

Centrale di Torrevaldaliga Nord - Monitoraggio in continuo delle emissioni dai camini

Medie giornaliere delle concentrazioni normalizzate CO relative a ore di normale funzionamento

Mese di Febbraio 2020

Giorno	TN2		TN3		TN4	
	mg/Nmc	id. %	mg/Nmc	id. %	mg/Nmc	id. %
Limite applicabile	120		120		120	
1	fuori servizio		fuori servizio		25,11	100
2	fuori servizio		(n.v.) ²⁴	100	19,43	100
3	fuori servizio		26,52	100	(n.v.) ²⁴	100
4	fuori servizio		45,37	100	fuori servizio	
5	fuori servizio		17,42	100	fuori servizio	
6	fuori servizio		14,45	100	fuori servizio	
7	fuori servizio		22,05	100	fuori servizio	
8	fuori servizio		21,10	100	fuori servizio	
9	fuori servizio		34,70	100	fuori servizio	
10	fuori servizio		66,76	100	fuori servizio	
11	fuori servizio		19,03	100	fuori servizio	
12	fuori servizio		15,53	100	fuori servizio	
13	fuori servizio		18,00	100	fuori servizio	
14	fuori servizio		16,32	100	(n.v.) ²²	
15	fuori servizio		15,55	100	16,01	100
16	fuori servizio		12,94	100	14,59	100
17	fuori servizio		9,54	100	16,25	100
18	fuori servizio		12,10	100	33,00	100
19	fuori servizio		(n.v.) ²²		15,30	100
20	fuori servizio		fuori servizio		17,84	100
21	fuori servizio		fuori servizio		20,39	100
22	fuori servizio		fuori servizio		27,19	100
23	(n.v.) ²⁴	100	fuori servizio		13,12	100

24	(n.v.) ²⁴	100	fuori servizio		28,89	100
25	9,87	100	fuori servizio		(n.v.) ²⁴	100
26	16,02	100	fuori servizio		fuori servizio	
27	18,97	100	fuori servizio		fuori servizio	
28	9,86	100	(n.v.) ²⁴	100	fuori servizio	
29	(n.v.) ²⁴	100	9,74	100	fuori servizio	

Tabella di legenda

(n.v.) ²⁰ Giorno non valido causa mancanza dati	(n.v.) ²² Giorno non valido causa ore di normale funzionamento minore di 6	(n.v.) ²³ Giorno non valido causa indice disponibilita' minore del 75%
(n.v.) ²⁴ Media giornaliera non valida (medie orarie valide >=18)		