

Centrale di Torrevaldaliga Nord - Monitoraggio in continuo delle emissioni dai camini

Medie giornaliere delle concentrazioni normalizzate CO relative a ore di normale funzionamento

Mese di Gennaio 2020

Giorno	TN2		TN3		TN4	
	mg/Nmc	id. %	mg/Nmc	id. %	mg/Nmc	id. %
Limite applicabile	120		120		120	
1	fuori servizio		7,59	100	fuori servizio	
2	fuori servizio		9,46	100	fuori servizio	
3	fuori servizio		54,10	100	(n.v.) ²²	
4	fuori servizio		23,70	100	fuori servizio	
5	fuori servizio		11,18	100	fuori servizio	
6	fuori servizio		13,94	100	fuori servizio	
7	fuori servizio		14,89	100	fuori servizio	
8	fuori servizio		11,92	100	fuori servizio	
9	fuori servizio		13,13	100	fuori servizio	
10	fuori servizio		(n.v.) ²⁴	100	fuori servizio	
11	fuori servizio		fuori servizio		fuori servizio	
12	fuori servizio		fuori servizio		fuori servizio	
13	(n.v.) ²⁴	100	fuori servizio		fuori servizio	
14	(n.v.) ²⁴	100	fuori servizio		fuori servizio	
15	(n.v.) ²⁴	100	fuori servizio		fuori servizio	
16	fuori servizio		fuori servizio		fuori servizio	
17	7,35	100	fuori servizio		fuori servizio	
18	9,01	100	fuori servizio		fuori servizio	
19	44,16	100	fuori servizio		(n.v.) ²²	
20	4,97	100	fuori servizio		17,83	100
21	(n.v.) ²⁴	100	fuori servizio		26,40	100
22	(n.v.) ²⁴	100	fuori servizio		18,86	100
23	13,77	100	fuori servizio		27,86	100

24	27,10	100	fuori servizio	25,69	100
25	(n.v.) ²⁴	100	fuori servizio	27,88	100
26	fuori servizio	(n.v.) ²⁴	100	16,65	100
27	fuori servizio	31,56	100	15,46	100
28	fuori servizio	(n.v.) ²⁴	100	20,65	100
29	fuori servizio	fuori servizio		41,67	100
30	fuori servizio	fuori servizio		27,21	100
31	fuori servizio	fuori servizio		24,53	100

Tabella di legenda		
(n.v.) ²⁰ Giorno non valido causa mancanza dati	(n.v.) ²² Giorno non valido causa ore di normale funzionamento minore di 6	(n.v.) ²³ Giorno non valido causa indice disponibilita' minore del 75%
(n.v.) ²⁴ Media giornaliera non valida (medie orarie valide >=18)		