

**Centrale di Torrevaldaliga Nord - Monitoraggio in continuo delle emissioni dai camini**  
 Medie giornaliere delle concentrazioni normalizzate CO relative a ore di normale funzionamento

Mese di Gennaio 2021

Giorno	TN2		TN3		TN4	
	mg/Nmc	id. %	mg/Nmc	id. %	mg/Nmc	id. %
Limite applicabile	120		120		120	
1	5,50	100	fuori servizio		10,21	100
2	9,42	100	fuori servizio		13,42	100
3	12,76	100	fuori servizio		11,08	100
4	26,42	100	fuori servizio		11,02	100
5	18,62	100	fuori servizio		18,91	100
6	16,53	100	fuori servizio		17,90	100
7	21,89	100	fuori servizio		17,17	100
8	19,87	100	fuori servizio		39,47	100
9	27,87	100	fuori servizio		26,95	100
10	8,81	100	fuori servizio		11,35	100
11	11,96	100	fuori servizio		31,34	100
12	20,35	100	fuori servizio		45,05	100
13	81,00	100	fuori servizio		60,96	100
14	10,52	100	fuori servizio		71,40	100
15	17,52	100	fuori servizio		29,32	100
16	fuori servizio		fuori servizio		13,72	100
17	fuori servizio		fuori servizio		12,46	100
18	fuori servizio		fuori servizio		11,36	100
19	fuori servizio		fuori servizio		11,79	100
20	fuori servizio		fuori servizio		26,76	100
21	fuori servizio		fuori servizio		43,77	100
22	fuori servizio		fuori servizio		25,78	95,24
23	fuori servizio		(n.v.) <sup>24</sup>	100	16,55	100
24	fuori servizio		11,15	100	11,68	100
25	fuori servizio		fuori servizio		15,06	100
26	fuori servizio		fuori servizio		22,06	100
27	fuori servizio		fuori servizio		33,88	100
28	fuori servizio		fuori servizio		20,70	100
29	fuori servizio		fuori servizio		12,65	100
30	7,86	100	fuori servizio		10,32	100
31	6,34	100	fuori servizio		10,27	100

**Tabella di legenda**

(n.v.) <sup>20</sup> Giorno non valido causa mancanza dati	(n.v.) <sup>22</sup> Giorno non valido causa ore di normale funzionamento minore di 6	(n.v.) <sup>23</sup> Giorno non valido causa indice disponibilità minore del 75%
(n.v.) <sup>24</sup> Media giornaliera non valida (medie orarie valide >=18)		