Centrale di Torrevaldaliga Nord - Monitoraggio in continuo delle emissioni dai camini

Medie giornaliere delle concentrazioni normalizzate CO relative a ore di normale funzionamento

Mese di Marzo 2021

Giorno	TN2		TN3		TN4	
	mg/Nmc	id. %	mg/Nmc	id. %	mg/Nmc	id. %
Limite applicabile	120		120		120	
1	fuori servizio		28,29	100	fuori servizio	
2	fuori servizio		36,65	100	fuori servizio	
3	fuori servizio		32,31	100	fuori servizio	
4	fuori servizio		69,54	100	fuori servizio	
5	fuori servizio		29,44	100	fuori servizio	
6	fuori servizio		13,59	100	fuori servizio	
7	fuori servizio		12,12	100	fuori servizio	
8	fuori servizio		12,22	100	(n.v.)[24]	100
9	fuori servizio		9,45	100	7,67	100
10	fuori servizio		(n.v.)[24]	100	7,32	100
11	fuori servizio		fuori servizio		11,01	100
12	fuori servizio		(n.v.)[24]	100	6,39	100
13	fuori servizio		11,58	100	6,38	100
14	fuori servizio		fuori servizio		6,17	100
15	fuori servizio		fuori servizio		6,54	100
16	fuori servizio		(n.v.)[22]		11,23	100
17	fuori servizio		35,86	100	(n.v.)[24]	100
18	fuori servizio		29,25	100	(n.v.)[24]	100
19	fuori servizio		(n.v.)[24]	100	25,76	100
20	fuori servizio		fuori servizio		(n.v.)[24]	94,44
21	fuori servizio		fuori servizio		6,79	100
22	fuori servizio		(n.v.)[24]	100	9,34	100
23	fuori servizio		11,19	100	(n.v.)[24]	100
24	fuori servizio		42,89	100	fuori servizio	
25	fuori servizio		(n.v.)[24]	100	fuori servizio	
26	fuori servizio		(n.v.)[24]	100	fuori servizio	
27	fuori servizio		fuori servizio		fuori servizio	
28	fuori servizio		(n.v.)[22]		fuori servizio	
29	fuori servizio		12,37	100	fuori servizio	
30	fuori servizio		13,86	100	fuori servizio	
31	fuori servizio		15,83	100	fuori servizio	

Tabella di legenda		
(n.v.)[20] Giorno non valido causa	(n.v.)[22] Giorno non valido causa ore di normale	(n.v.)[23] Giorno non valido causa indice
(n.v.)[24] Media giornaliera non valida (medie orarie valide >=18)		