

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente
c.a. Dirigente Ing. Giulio Iorio
00053 Civitavecchia (RM)
PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it

E, p.c.

SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA
Conferenza dei Sindaci - Ato 2
Lazio Centrale Roma
Via Cesare Pascarella 31
00153 Roma
PEC: stoato2roma@pec.ato2roma.it

Roma, 16/08/2021

Prot 0615429/21

Oggetto: Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/90 - Forma semplificata in modalità asincrona - art. 13 comma 1 lettera a del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge con modificazioni - Legge n. 120 del 11/09/2020 sul progetto definitivo denominato: **"Rifunionalizzazione dell'infrastruttura polifunzionale Giovanni Maria Fattori, località Punta del Pecoraio, via Maratona - Civitavecchia"**.

Con riferimento alla documentazione progettuale trasmessa alla Scrivente Società, tramite PEC in data 17 giugno 2021, Vs. protocollo n° 47819/2021, si precisa quanto segue:

Da quanto rilevabile dagli elaborati forniti scaricabili dal seguente link: <ftp://ftp.comune.civitavecchia.rm.it> si rileva che si intendono realizzare, nelle seguenti aree, le seguenti opere:

Tribuna Coperta:

- Realizzazione di un sistema di percorsi di accesso ai vari livelli che unisca il percorso verde, il primo livello della tribuna, con la galleria dei trofei e gli spogliatoi, il secondo livello della tribuna, con il bar ristorante, la palestra e la galleria dei canottieri;
- Nuova collegamento degli spazi spogliatoio, con l'introduzione di un atrio passate che unisce la piazza sul mare con il campo sportivo;
- Modifica funzionale dello spazio sotto la tribuna in cui è prevista la realizzazione di un bar ristorante e la zona dedicata alla casa del custode;
- Restauro della piazza sul mare;
- Recupero dello spazio a quota meno uno con la realizzazione di una palestra e restauro della galleria dei canottieri fino al mare.

Campo Sportivo:

- Recupero del campo sportivo con aggiornamento alla normativa vigente.

Velodromo e Pista di Atletica:

- Diminuzione del numero delle corsie.

Verde Attrezzato

- Riqualificazione delle aree a verde.

Tribuna Scoperta

- Opere di risanamento dei servizi quali bagni pubblici e locali tecnici che saranno ricollocati in altra area.

Sistema Parcheggi e Accessi

- Riqualificazione delle strutture edilizie esistenti.

La scrivente in base agli elaborati forniti, valutato quanto proposto, precisa che attualmente non gestisce il sistema fognario e depurativo del comune di Civitavecchia ma, come da accordi intercorsi con l'Amministrazione Comunale, effettua un servizio in "conduzione" delle infrastrutture facenti parte del sistema fognario e depurativo e rileva:

Dal punto di vista fognario, la presenza di sottoservizi interferenti con le opere che si intendono realizzare. Nello specifico trattasi della stazione di sollevamento e relative condotte denominata "S25 Campo Sportivo" per la quale è in corso un intervento da parte della scrivente e di una condotta di scarico del sollevamento "S3 Via Aurelia Agip" che in prima ipotesi attraversa il campo sportivo.

Dal punto di vista idrico, a seguito degli accertamenti eseguiti, su via Daniele Rossi è presente una condotta DN100 con uno stacco in diramazione verso lo stadio DN60.

Si precisa che la documentazione ad oggi trasmessa non risulta esaustiva per l'espressione di un parere definitivo di competenza sulle opere che si intendono realizzare e pertanto, per le successive fasi progettuali, si prescrive la redazione dei seguenti elaborati di dettaglio che dovranno prevedere:

- Relazione Idraulica che identifichi le esigenze idriche, tenendo conto delle tipologie di immobili da realizzare e specificandone la quantità e l'uso effettivo e le modalità di smaltimento dei reflui prodotti che dovranno essere commisurate dal punto di vista degli "abitanti equivalenti", come previsto dal D.Lgs. 152/06 attribuendo, ad ogni abitante equivalente risultante, una dotazione idrica, come previsto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio. Modalità di rilascio e quantitativi delle acque meteoriche e di prima pioggia.
- Planimetrie e profili delle reti idriche, fognarie nere e meteoriche, che si intendano realizzare con i punti di allaccio alle reti esistenti;

Si precisa che per quanto riguarda le reti fognarie bianche e nere è necessario prevedere, al fine di evitare sovraccarichi idraulici sui collettori di valle esistenti e conseguenti ripercussioni negative sull'ambiente, la separazione delle acque bianche dalle acque nere, così come previsto all'art. 146 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 e all'art. 31 comma 4 dell'aggiornamento delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.R.), adottato con deliberazione della Giunta Regionale 2016, n. 819 e approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 23 novembre 2018.

Inoltre per le successive fasi progettuali risulta necessario identificarne l'esatta ubicazione dei sottoservizi esistenti richiedendone l'esatta ubicazione con formale richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: sottoservizi.ato2@aceaspa.it, al fine di evitare interferenze in sovrapposizione con le nuove opere e/o danneggiamenti durante le operazioni di cantiere.

Si specifica che qualora si rendesse necessario effettuare sopralluoghi congiunti con personale Acea Ato2 S.p.A. per spostamenti delle condotte o opere esistenti, interferenti con le opere previste, per la continuità dell'esercizio delle opere attualmente in gestione dalla scrivente società si dovrà preventivamente contattare:

- L'Unità DISTRIBUZIONE IDRICA AREA NORD, c.a. Katia Gaudio
(Katia.Gaudio@aceaspa.it)
- l'Unità DEPURAZIONE E FOGNATURE NORD – MARE - c.a. Geom. Livio Galante
(Livio.Galante@aceaspa.it)

Alla luce di quanto esposto, si rilascia **parere di massima favorevole** a quanto proposto rimanendo in attesa che quanto richiesto venga messo in atto nella progettazione esecutiva per il rilascio del parere definitivo.

IL RESPONSABILE
SB (Giulia Di Fiore)
