

Centrale di Torrevaldaliga Nord - Monitoraggio in continuo delle emissioni dai camini
 Medie giornaliere delle concentrazioni normalizzate CO relative a ore di normale funzionamento

Mese di Febbraio 2021

Giorno	TN2		TN3		TN4	
	mg/Nmc	id. %	mg/Nmc	id. %	mg/Nmc	id. %
Limite	120		120		120	
1	6,00	100	fuori servizio		54,34	100
2	7,79	100	12,35	100	5,05	100
3	8,49	100	19,11	100	39,83	100
4	53,05	100	36,48	100	35,15	100
5	74,74	100	(n.v.) ²²		39,97	100
6	7,18	100	fuori servizio		14,49	100
7	6,57	100	(n.v.) ²²		9,66	100
8	fuori servizio		58,29	100	(n.v.) ²²	
9	fuori servizio		46,65	100	fuori servizio	
10	fuori servizio		44,69	100	fuori servizio	
11	fuori servizio		79,18	100	fuori servizio	
12	fuori servizio		55,37	100	fuori servizio	
13	fuori servizio		30,49	100	(n.v.) ²⁴	100
14	fuori servizio		8,94	100	9,15	100
15	fuori servizio		(n.v.) ²⁴	100	14,56	100
16	fuori servizio		(n.v.) ²⁴	100	17,18	100
17	fuori servizio		40,76	100	fuori servizio	
18	fuori servizio		27,04	100	(n.v.) ²²	
19	fuori servizio		19,79	100	8,64	100
20	fuori servizio		8,90	100	7,98	100
21	fuori servizio		49,92	100	7,28	100
22	fuori servizio		60,55	100	(n.v.) ²⁴	100
23	fuori servizio		10,04	100	fuori servizio	
24	fuori servizio		11,74	100	fuori servizio	
25	fuori servizio		43,34	100	fuori servizio	
26	fuori servizio		26,34	100	fuori servizio	
27	fuori servizio		13,41	100	fuori servizio	
28	fuori servizio		9,47	100	fuori servizio	

Tabella di legenda		
(n.v.) ²⁰	Giorno non valido causa mancanza dati	(n.v.) ²² Giorno non valido causa ore di normale funzionamento minore di 6
(n.v.) ²³	Giorno non valido causa indice disponibilita' minore del 75%	
(n.v.) ²⁴	Media giornaliera non valida (medie orarie valide >=18)	